

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Брянской области
г. Брянск, ул. Дуки, 59. тел. , тел. доверия 43-30-00
E-mail: mchs32@mail.32.mchs.gov.ru.

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Клетнянскому району
п.Клетня, ул.Декабристов, д.6 тел.89913174506

Предписание № 18/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Юридическому лицу : Государственное бюджетное учреждение Брянской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Клетнянского
района»зарегистрированного по адресу : Брянская область п.Клетня ул.Гоголя д.6

Должностному лицу: Директору ГБУ КСЦОН Клетнянского района

Новиковой Галине Ивановне

во исполнение решения Главного государственного инспектора Клетнянского района по пожарному надзору №18 от 28.06.2022 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в период с 09 час. 00 мин. "5" июля 2022 г. до 17 час. 00 мин. «18» июля 2022 г., Главным государственным инспектором Клетнянского района по пожарному надзору (начальником ОНДПР по Клетнянскому району) майором внутренней службы Жинжиковым Э.Г., проведена плановая выездная проверка в отношении Зданий, территорий, помещений, сооружений и деятельности Государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Клетнянского района» , ИНН 3215001881, ОГРН 1023201737349, юридический адрес: Брянская область п.Клетня ул.Гоголя д.6 А

осуществляющей деятельность по адресам :

Брянская область п.Клетня ул.Гоголя д.6 А

Брянская область, Клетнянский район п.Мирный ул.Школьная д.9 корпус 1

совместно с директором ГБУ КСЦОН Клетнянского района

Новиковой Галиной Ивановной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Пункт предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
<u>Стационарное отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов</u> <u>расположенное по адресу: п.Мирный ул.Школьная д. 9 корпус 1</u>				
1.	Не обеспечено содержание открытых наружных пожарных лестниц и их ограждений, предназначенных для эвакуации людей из зданий в надлежащем состоянии и не проведено испытание данных лестниц и их ограждений	Пункт 17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 г. №1479.	1.07.2023 г.	
2	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств	Пункт 54 Правил противопожарного	1.07.2023 г.	

	обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком)-	режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 г. №1479	
<u>Административное здание ГБУ КЦСОН Клетнянского района</u> <u>расположенное по адресу: п.Клетня ул.Гоголя д.6 А</u>			
3	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком)-	Пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 г. №1479	1.07.2023 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДПР по Клетнянскому району (Главный государственный инспектор Клетнянского района по пожарному надзору) майор внутренней службы Жинжиков Эдуард Григорьевич

«18» июля 2022 года.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор ГБУ КСЦОН Клетнянского района Новикова Галина Ивановна

(должность, фамилия, инициалы)

«18» июля 2022 года.